

Предписание

**должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№113/303**

«28» __12__ 2018 г.

Место выдачи предписания: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

Москаленко Д.А. ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском, Советском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Крыловской ООШ Тацинский район х. Крылов ул. Центральная 15 1026101644095 от 01.04.1993г. ИНН 6134006196

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)): в МБОУ Крыловская ООШ расположенной по адресу Тацинский район х. Крылов ул. Центральная 15

- измеренные уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах информатики, химии, русского языка, географии, кабинетах начальных классов не соответствуют санитарным требованиям Замеры физических факторов (микроклимат, искусственное освещение.) Протокол лабораторных испытаний № 5226-Б-БК от 05.12.2018г. нарушение пп.7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- потолок, стены в спортзале имеют щели, трещины, нарушение п.4.28; раздел IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- умывальные в туалетах не оборудованы подводкой горячей воды, нарушение п. 8.1 раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

(нужное подчеркнуть)

Предлагаю:

1. Провести ремонт потолка, стен в спортзале имеют п.4.28; раздел IV СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения до 14.08.2019г.

2. Умывальные в туалетах оборудовать подводкой горячей воды, нарушение п. 8.1 раздел VIII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения до 14.08.2019г.

3. Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах информатики, химии, русского языка и литературы, географии, физики, математики привести в соответствие санитарным требованиям. пп.7.2.4 п. 7.2. раздел VII СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Срок исполнения до 14.08.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 14.08.2019

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист - эксперт Москаленко Д.А.

(ФИО, должность)

Предписание получил: «28» 12. 2018 г.

Директор МБОУ Крыловской ООШ

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем, юридического лица или индивидуальный предприниматель)



(подпись)

Волчанская Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)